Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург
(место составления акта)

«20» июля 2018 г.
(дата составления акта)
«12» час «0» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 419

По адресу/адресам: *г. Оренбург, с.Краснохолм, ул. Ленина 43*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 19 июня 2018 г. №419 (издал Государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Чурносов Л.Д.)*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена *плановая, выездная* проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 11»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
20.07.2018 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *20 дней*

Акт составлен: *Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Главного управления МЧС России по Оренбургской области*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) *Алиманова Е.И.* *19.06.2018 12ч.00мин.*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: *Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Петров Андрей Александрович, эксперты не привлекаются*
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *заведующий МДОБУ «Детский сад №11» Алиманова Елена Ивановна*
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности. Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Лестничная клетка не отделена от поэтажных коридоров дверями с устройством самозакрывания и уплотнениями в притворах.	(п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, ст. ст. 4, 6, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	МДОБУ «Детский сад №11» руководитель и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
2	Ширина эвакуационных выходов из здания в свету менее 1,2 м.	(п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ст. 4, 6, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	МДОБУ «Детский сад №11» руководитель и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
3	Ширина эвакуационных выходов из музыкального зала в свету менее 1,2 м.	(п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ст. 4, 6, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	МДОБУ «Детский сад №11» руководитель и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
4	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек в свету составляет менее 1,2 м.	(Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, СНиП 21-01-97* п. 6.16*)	МДОБУ «Детский сад №11» руководитель и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
5	Из групповых ячеек первого	(Федеральный закон от	МДОБУ «Детский

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	этажа не предусмотрены вторые эвакуационные выходы.	22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, СНиП II-Л.3.71 п.3.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, СНиП 21-01-97* п. 6.12*).	сад №11» руководитель и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
6	Выход из подвального помещения выполнен не обособленным от общей лестничной клетки.	(Федеральный закон № 123-ФЗ ст.4 ч.4, ст.6, ст.89 ч.5, СП 1.13130.2009 п.7.1.6, СНиП 21-01-97* п. 6.9*).	МДОБУ «Детский сад №11» руководитель и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____

нарушений не выявлено_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые документы:

1. *Предписания по устранению выявленных нарушений от 20.07.2018 № 419*

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

_____

С актом проверки **ознакомлен(а)**, **копию** акта со всеми приложениями **получил(а)**:

Алиманова Елена Ивановна заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«20» 07 2018 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)